



## 1 Analyses du 10 février 2022

### 1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l $\text{PO}_4$ )	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,14	264	0,00	1,11	0,022
Hôtel de ville	7,16	276	0,03	0,88	0,019
1432, Bélair	7,26	268	0,03	0,86	0,017
1795, rue Landry	6,52	248	0,06	0,99	0,016

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf